

水質検査成績書

第 8739 号
平成 18年11月08日

平成18年11月06日ご依頼のありました検査結果は次のとおりです。

水道水登録検査機関(厚生労働省登録121号)
食品衛生登録検査機関(厚生労働省登録653号)
社団法人 浜松市薬剤師会
浜松環境衛生研究所
所 長 笹 田 庸 子
〒432-8062浜松市増楽町1132番地の4

氏名(施設名)	浜名湖ガーデンパーク 管理センター		
住 所	浜松市村櫛町5475-1		
採水場所	浜名湖ガーデンパーク モネの庭トイレ		
採水月日	平成18年11月06日	天 候	前日 晴 当日 曇
採水者名	坂本淳一	気 温	20℃ 水温 19℃
種 別	専用水道 上水	残留塩素	0.3 mg/L
検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	0 個/mL	カドミウム	—
大腸菌	検出しない	水 銀	—
有機物(全有機炭素TOC)	0.7 mg/L	セレン	—
pH値	7.8	鉛	—
味	異常なし	ヒ 素	—
臭 気	異常なし	六価クロム	—
色 度	0.5 度 未満	フッ素	—
濁 度	0.1 度	四塩化炭素	—
塩化物イオン	7.2 mg/L	1,1-ジクロロエチレン	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	シス-1,2-ジクロロエチレン	—
クロロ酢酸	—	ジクロロメタン	—
ジクロロ酢酸	—	テトラクロロエチレン	—
トリクロロ酢酸	—	トリクロロエチレン	—
クロロホルム	—	ベンゼン	—
ジブロモクロロメタン	—	亜 鉛	—
ブロモジクロロメタン	—	鉄	—
ブロモホルム	—	銅	—
総トリハロメタン	—	ナトリウム	—
臭素酸	—	マンガン	—
ホルムアルデヒド	—	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—
ハウ素	—	蒸発残留物	—
1,4-ジオキサン	—	陰イオン界面活性剤	—
アルミニウム	—	フェノール類	—
非イオン界面活性剤	—	ジェオスミン	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	2-メチルイソボルネオール	—
備 考	省略(浄水)9項目		
判 定	上記検査項目については水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合である。		
検査期間	平成18年11月06日 ~ 平成18年11月08日	検査部門管理者	花山 雅 昭

浜名湖
ガーデンパーク管理センター
平成18年11月10日
第 8739 号