


水質検査成績書

第 8811 号
平成 18年12月06日

平成18年12月04日ご依頼のありました検査結果は次のとおりです。



氏名(施設名)	浜名湖ガーデンパーク 管理センター		
住 所	浜松市村櫛町5475-1		
採水場所	浜名湖ガーデンパーク モネの庭トイレ		
採水月日	平成18年12月04日	天 候	前日 晴 当日 晴
採水者名	本橋浩一	気 温	12℃ 水温 15℃
種 別	専用水道 上水	残留塩素	0.1 mg/L
検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	0 個/mL	カドミウム	—
大腸菌	検出しない	水 銀	—
有機物(全有機炭素TOC)	0.6 mg/L	セレン	—
pH値	7.7	鉛	—
味	異常なし	ヒ 素	—
臭 気	異常なし	六価クロム	—
色 度	0.5 度 未満	フッ素	—
濁 度	0.1 度	四塩化炭素	—
塩化物イオン	7.8 mg/L	1,1-ジクロロエチレン	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	シス-1,2-ジクロロエチレン	—
クロロ酢酸	—	ジクロロメタン	—
ジクロロ酢酸	—	テトラクロロエチレン	—
トリクロロ酢酸	—	トリクロロエチレン	—
クロロホルム	—	ベンゼン	—
ジブロモクロロメタン	—	亜 鉛	—
ブロモジクロロメタン	—	鉄	—
ブロモホルム	—	銅	—
総トリハロメタン	—	ナトリウム	—
臭素酸	—	マンガン	—
ホルムアルデヒド	—	加カル、マグネシウム等(硬度)	—
ホウ素	—	蒸発残留物	—
1,4-ジオキサン	—	陰イオン界面活性剤	—
アルミニウム	—	フェノール類	—
非イオン界面活性剤	—	ジェオスミン	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	2-メチルイソボルネオール	—
備 考	省略(浄水)9項目		
判 定	上記検査項目については水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合である。		
検査期間	平成18年12月04日 ~ 平成18年12月06日	検査部門管理者	花山 雅 昭