

水質検査成績書

成績書No. S12-1132

平成24年11月08日

平成24年11月05日ご依頼のありました検査結果は次のとおりです。

水道水登録検査機関(厚生労働省登録121号)
食品衛生登録検査機関(厚生労働省登録653号)
社団法人 浜松市薬剤師会
浜松環境衛生研究所
浜松市南区増楽町1132番地の4
TEL(053)445-2988 FAX(053)445-2977

氏名(施設名)	浜名湖ガーデンパーク		
住 所	浜松市西区村櫛町5475-1		
採水場所	花の美術館 男子トイレ		
採水日時	平成24年11月05日 10時35分	天 候	前日 晴 当日 曇
採水者名	戸田正輝	気 温	20℃ 水温 18℃
種 別	専用水道 上水	残 留 塩 素	0.2 mg/L
検 査 項 目	検 査 結 果	検 査 項 目	検 査 結 果
一般細菌	0 個/mL	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—
大腸菌	検出しない	カドミウム及びその化合物	—
有機物(全有機炭素TOC)	0.5 mg/L	水銀及びその化合物	—
pH値	7.0	セレン及びその化合物	—
味	異常なし	鉛及びその化合物	—
臭 気	異常なし	ヒ素及びその化合物	—
色 度	0.5 度 未満	六価クロム化合物	—
濁 度	0.1 度 未満	フッ素及びその化合物	—
塩化物イオン	8.4 mg/L	四塩化炭素	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—
クロロ酢酸	—	ジクロロメタン	—
ジクロロ酢酸	—	テトラクロロエチレン	—
トリクロロ酢酸	—	トリクロロエチレン	—
クロロホルム	—	ベンゼン	—
ジブromokロロメタン	—	亜鉛及びその化合物	—
ブromोजクロロメタン	—	鉄及びその化合物	—
ブromホルム	—	銅及びその化合物	—
総トリハロメタン	—	ナトリウム及びその化合物	—
臭素酸	—	マンガン及びその化合物	—
ホルムアルデヒド	—	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	—
塩素酸	—	蒸発残留物	—
ホウ素及びその化合物	—	陰イオン界面活性剤	—
1,4-ジオキサン	—	フェノール類	—
アルミニウム及びその化合物	—	ジェオスミン	—
非イオン界面活性剤	—	2-メチルイソボルネオール	—
判 定	上記検査項目については水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合である。		
検査期間	平成24年11月05日 ~ 平成24年11月08日	検査部門管理者	花山雅昭