

水質検査成績書

成績書No. S18-0160

平成30年06月18日

平成30年06月04日ご依頼のありました検査結果は次のとおりです。

水道水登録検査機関(厚生労働省登録121号)
 一般社団法人 **浜松市薬剤師会**
浜松環境衛生研究所
 浜松市南区増楽町三丁目32番地の4
 TEL (053) 445-2988 FAX (053) 445-2977

氏名(施設名)	浜名湖ガーデンパーク						
住 所	浜松市西区村櫛町5475-1						
採水場所	花の美術館 男子トイレ						
採水日時	平成30年06月04日 10時00分						
採水者名	加藤大登	気温	25℃	水温	23℃		
種 別	専用水道 上水	残留塩素	0.3		mg/L		
検査項目	検査結果	検査項目	検査結果				
一般細菌	0 個/mL	亜硝酸態窒素	—				
大腸菌	検出しない	カドミウム及びその化合物	—				
有機物(全有機炭素TOC)	0.4 mg/L	水銀及びその化合物	—				
pH値	7.1	セレン及びその化合物	—				
味	異常なし	鉛及びその化合物	—				
臭 気	異常なし	ヒ素及びその化合物	—				
色 度	0.5 度 未満	六価クロム化合物	—				
濁 度	0.1 度 未満	フッ素及びその化合物	—				
塩化物イオン	7.4 mg/L	四塩化炭素	—				
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—				
クロロ酢酸	—	ジクロロメタン	—				
ジクロロ酢酸	—	テトラクロロエチレン	—				
トリクロロ酢酸	—	トリクロロエチレン	—				
クロロホルム	—	ベンゼン	—				
ジブロモクロロメタン	—	亜鉛及びその化合物	—				
プロモジクロロメタン	—	鉄及びその化合物	—				
プロモホルム	—	銅及びその化合物	—				
総トリハロメタン	—	ナトリウム及びその化合物	—				
臭素酸	—	マンガン及びその化合物	—				
ホルムアルデヒド	—	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—				
塩素酸	—	蒸発残留物	—				
ホウ素及びその化合物	—	陰イオン界面活性剤	—				
1,4-ジオキサン	—	フェノール類	—				
アルミニウム及びその化合物	—	ジェオスミン	0.000001	mg/L	未満		
非イオン界面活性剤	—	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L	未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	以 下	余 白				
判 定	上記検査項目については水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合である。						
検査期間	平成30年06月04日 ~ 平成30年06月18日		検査部門管理者	川 口 久 佳			